



Direction des travaux publics et des transports  
Office des eaux et des déchets  
Entreprises et gestion des déchets  
Industrie, artisanat, citernes

Reiterstrasse 11  
3013 Berne  
+41 31 633 38 11  
igt.awa@be.ch  
www.be.ch/oed

13 mai 2024

## Liste de contrôle Exigences minimales en matière d'infrastructures d'évacuation des eaux usées et de nettoyage

(exigences conformément à la notice correspondante)

- Un service de nettoyage de bateaux par du personnel peut être proposé sur place

Remarque : \_\_\_\_\_

- Place de lavage stable et étanche : emplacement suffisamment grand, nette déclivité entre la place de lavage et les canalisations d'eaux usées, pas de débordement ou d'écoulement possible dans les eaux de surface ou dans un système d'évacuation des eaux de chaussée

Remarque : \_\_\_\_\_

- Raccordement à une canalisation d'eaux usées / STEP

Nom de la STEP : \_\_\_\_\_

Remarque : \_\_\_\_\_

- Eau chaude (>45°C) disponible ou possible/prévue

Remarque : \_\_\_\_\_

- Nettoyeur haute pression (> 60 bars) disponible ou possible/prévu

Remarque : \_\_\_\_\_

- Tuyau avec embout de rinçage pour rincer le système de refroidissement du moteur (hors-bord) disponible ou possible/prévu

Remarque : \_\_\_\_\_

- Plan de situation (annexé)

- Plan d'évacuation des eaux (annexé)